



**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДУ «ОДЕСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»**

вул. Московська, 7, м. Білгород-Дністровський, 67700, тел./факс (04849) 2-20-19
E-mail: bdnodollcmozu@gmail.com

Випробувальний відділ

Білгород-Дністровського районного відокремленого підрозділу ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»

Атестат акредитації № 201931,
зарєєстрований у Реєстрі НААУ
04 жовтня 2021 року

«Затверджую»
В.о. Завідувача
Білгород-Дністровського
РВБ ДУ «Одеський ОЦКПХ МОЗ»
А. Алексєєнко



ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ

Води питної №2388-2389

від «15» серпня 2022 р.

Назва, адреса замовника	Білгород – Дністровський фаховий коледж природокористування будівництва та комп'ютерних технологій м. Білгород – Дністровський, вул. Першотравнева, 53
Об'єкт(и) випробування (опис, стан) та ідентифікаційний (і) номер (и): № 2388 – вода питна з мережі, кран їдальні вул. Незалежності, 47, № 2389 – вода питна з мережі навчального корпусу вул. Першотравнева, 53. Рідина без каламуті та запаху, прозора 0.5 л. Стан зразків задовільний, зразки не опломбовані.	
Назва лабораторії	Відділ дослідження біологічних факторів
Виробник	
Місце відбору	Мережа їдальні вул. Незалежності, 47 та навчального корпусу вул. Першотравнева, 53.
Відбір зразків	Зразки відібрані: уповноважений пробовідбірник випробувального відділу Фаламова А. А. Відбір згідно: МВ 10.2.1-113-2005, Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води Протокол відбору зразків № 646 від 12.08.2022р.
Дата відбирання зразка (ів)	12.08.2022р.
Дата надходження зразка (ів)	12.08.2022р.
Мета випробувань	Перевірка відповідності зразка за показниками безпеки ДСанПіН 2.2.4-171-10, «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною»
Умови довкілля	T = 23 ⁰ C, вологість – 54 %
Термін проведення випробування:	12.08.2022р. – 15.08.2022 р.
Додаткова інформація	

Мікробіологічні дослідження

№ 2388 – вода питна з мережі, кран їдальні вул. Незалежності, 47,

Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання
Загальне мікробне число КУО/см ³	≤50 КУО/см ³	9	МВ 10.2.1-113-2005	0,31
Загальні коліформи в 100 см ³	Відсутні	Відсутні	МВ 10.2.1-113-2005	Не визначалась
E.coli, в 100 см ³	Відсутня	Відсутня	МВ 10.2.1-113-2005	Не визначалась
Ентерококи в 100 см ³	Відсутні	Відсутні	МУ 2285-81	Не визначалась

Мікробіологічні дослідження

№ 2389 – вода питна з мережі навчального корпусу вул. Першотравнева, 53.


Найменування показника та одиниці вимірювання	МДР за нормативними документами	Результати випробувань	Позначення НД на метод випробувань	Невизначеність вимірювання
Загальне мікробне число КУО/см ³	≤50 КУО/см ³	11	МВ 10.2.1-113-2005	0,28
Загальні коліформи в 100 см ³	Відсутні	Відсутні	МВ 10.2.1-113-2005	Не визначалась
E.coli, в 100 см ³	Відсутня	Відсутня	МВ 10.2.1-113-2005	Не визначалась
Ентерококи в 100 см ³	Відсутні	Відсутні	МУ 2285-81	Не визначалась

Примітка: Результати випробувань стосуються зразків, що пройшли випробування

Термін дії протоколу випробування: діє до закінчення терміну реалізації при дотриманні умов зберігання

Висновок: досліджені проби води відповідають нормативним вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Лікар з комунальної гігієни:

 В. Г. Гринь

В.о.зав. відділу епід. нагляду
(спостереження) та профілактики
неінфекційних захворювань

 Н.А.Алексєєнко